




Главному государственному инспектору
Шолоховского района по пожарному надзору

Губенко С.В.

Директора МБОУ «Колундаевская СОШ»

Белановой Л.Б.

Отчет о выполнении представления №090-2/2018/4 от 2.03.2018г. об
устранении причин и условий, способствовавших совершению
административных правонарушений.

Данное представление рассмотрено на совещании при директоре 15.03.2018г. МБОУ «Колундаевская СОШ» действительно нарушены требования Правил противопожарного режима в РФ, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 25.04.2012г. №390, требования Федерального закона и «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г. №123-ФЗ, требования Норм пожарной безопасности «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» (НПБ 104-03), введенные в действие приказом Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 20.06.2003 №323, зарегистрированным Министерством юстиции РФ 27.06.2003, регистрационный номер 4837.

Для устранения данных нарушений были приняты следующие меры:

1. Для установки противопожарных дверей между складскими помещениями, мастерской написано ходатайство о дополнительном финансировании (исх. №645 от 29.01.2018г.).
2. Для определения категории по взрывоопасной и пожарной опасности складского помещения, мастерской, электрощитовой заключен договор с организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности, категорирование будет проведено до 1.09.2018.
3. На остекленные входные двери с наступлением тепла будет наклеена противоосколочная пленка толщиной 224 мкм (сертиф. Соответствия № РОСС RU.C 313 Н 19767 срок действия с 1.03.2016 по 28.02.2019г.). Закупка произведена
4. Пожарная сигнализация в спортивном зале будет переделана, световой указатель «Выход» будет установлен до 1.09.2018г.

5. Написано ходатайство о выделении денежных средств для полной замены АПС.
6. В ходе текущего ремонта в помещениях классов обои будут заменены побелкой до 1.03.2019г.

Директор школы:

Беланова Л.Б.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 143507986500560089701835989304833372774460075024

Владелец Беланова Людмила Борисовна

Действителен с 31.03.2025 по 31.03.2026